

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Хакасия

г. Абакан, ул. Крылова, 133, стр.1 а/я 704, тел. (8-3902)295-556, факс (8-3902)295-557, E-mail
mchs19@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Черногорск,

г. Сорск и Усть-Абаканского района

г. Черногорск, ул. Мира, 008, тел. (39031)6-16-60, E-mail ogpnchern@mail.ru

Предписание N 1 / 1 / 1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество

«Средняя общеобразовательная школа № 1»

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Черногорск, г. Сорск и Усть-Абаканского района по
пожарному надзору

№ 1 от « 09 » января 20 18 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69 ФЗ
«О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. « 15 » января 20 18 г. по
10 ч. 00 мин. « 26 » января 20 18 г. проведена проверка

Государственным инспектором г. Черногорск, г. Сорск и Усть-Абаканского района по пожарному
надзору Левинским Ильей Игоревичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего(их) мероприятие по надзору,

в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 1»

наименование объекта надзора и его адрес)

по адресу: РХ, г. Черногорск, ул. Горная, 96

совместно с: Кантеевой Оксаной Викторовной – директор МБОУ «СОШ № 1»

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо
устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сроки устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На 1-ом этаже здания помещения различных классов функциональной пожарной опасности разделить между собой противопожарной дверью 2-го типа с пределом огнестойкости не менее EI-30 (помещение пищеблока отделить от общественных помещений).	ч. 1 ст.88, табл. 23, 24 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.14* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно планировочным и конструктивным решениям».	гю 01.08.18	
2.	На 2-ом этаже здания помещения различных классов функциональной пожарной опасности разделить между собой противопожарной дверью 2-го	ч. 1 ст.88, табл. 23, 24 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.14* СНиП 21-01-97* «Пожарная	гю 01.08.18	

	библиотеки отделить от общественных помещений).	противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно планировочным и конструктивным решениям».		
3.	В левой лестничной клетке 3-ого этажа на чердак здания установить противопожарный люк 2-го типа.	п. 5.14* табл. 1, 2, п. 8.4* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	80 01.08.18	
4.	В правой лестничной клетке 3-ого этажа на чердак здания установить противопожарный люк 2-го типа.	п. 5.14* табл. 1, 2, п. 8.4* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	80 01.08.18	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Черногорска, г. Сорск
и Усть-Абаканского района по пожарному надзору

Левинский Илья Игоревич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)


(подпись)
27
М.Л.П.

« 26 » января 20 18 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)



(должность, фамилия, инициалы)

« 26 » января 20 18 г.

Телефон доверия ГУ МЧС России по РХ 8 (3902) 299-233